

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ37.В.01760

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0012429

Общество с ограниченной ответственностью "Завод Шинглас".
Адрес: 390000, г. Рязань, район Восточный Промузел, 21, стр. 58.
ОГРН: 1056206010167. Телефон (4912) 91-12-21, факс (4912) 91-12-21.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Завод Шинглас".
Адрес: 390000, г. Рязань, район Восточный Промузел, 21, стр. 58.
ОГРН: 1056206010167. Телефон (4912) 91-12-21, факс (4912) 91-12-21.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 111524, Россия, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, эт. 1, пом. VI, ком. 5.
Телефон (495) 308-92-08, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 308-92-07. ОГРН: 1077759457489.
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица серии: ФИНСКАЯ, код ОК 005 (ОКП): 57 7930
КЛАССИК, УЛЬТРА, Коньково-карнизная
(армированный плоский битуминозный листовой материал), выпускаемая по СТО 72746455-3.5.7-2016, код ЕКПС:
ГОСТ 32806-2014 (EN 544:2011). Серийный выпуск.

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5: группа сильногорючие (Г4), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа по распространению пламени по поверхности слабораспространяющие (РП2)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет об испытаниях № 4554/РС от 22.04.2016 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015 г.; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 2574-АОП от 30.03.2016 г. ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре) и в сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 26.04.2016 по 25.04.2021

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

В.А. Литвинов
инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

В.Ю. Шитиков
инициалы, фамилия

